



平成 30 年 11 月 16 日

各 位

会 社 名 高 圧 ガ ス 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 澁 谷 信 雄
コ ー ド 番 号 4 0 9 7 東 証 第 1 部
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 池 田 佳 弘
電 話 番 号 0 6 - 7 7 1 1 - 2 5 7 0 (代 表)

滋賀高圧ガス流通センターにおける事故について

平成 30 年 11 月 14 日 午後 3 時 30 分頃、弊社滋賀高圧ガス流通センターにて事故が発生しました。

近隣住民の皆様をはじめ、関係当局の皆様、お取引様にご心配と多大なご迷惑をおかけし、心から深くお詫び申し上げます。

本日現在、判明しております内容は下記のとおりです。

記

1. 発生場所

滋賀県東近江市五個荘川並町 368 番地
滋賀高圧ガス流通センター 充填場

2. 発生日時・経緯

11 月 14 日 午後 3 時 30 分頃 工業用ガスを容器に充填中に爆発事故

3. 被害状況

人的被害 弊社従業員 1 名（身体の一部を火傷）
物的損害 配管設備の一部を損傷

4. 近隣への影響

近隣への被害はありません。

5. 事故原因

関係当局の調査に全面的に協力するとともに、弊社でも事故原因の調査、検証を行ない、早期に原因を究明し、再発防止に努めます。

6. 製品出荷への影響

一部製品について代替品にて対応します。

7. 業績への影響

業績に与える影響は軽微ではありますが、重大な影響が見込まれる場合には、別途開示いたします。

以上