

2025 年 8 月 8 日

各 位

インフラファンド発行者名

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

代表者名 執行役員

中村 博信

(コード番号 9284)

管理会社名

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

中村 博信

問合せ先 取締役 財務企画部長

吉田 圭一

TEL: 03-6279-0311

太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御による本投資法人の
運用資産への影響 (2025 年 7 月) に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）の太陽光発電所における、2025 年 7 月の発電電力量実績及び一般送配電事業者による出力制御（以下、「当月内出力制御」といいます。）による保有資産への影響について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 2025 年 7 月の発電電力量実績

2025 年 12 月期						
	発電所 (合計)	パネル出力	予想発電電力量 (kWh) (A) (* 1)	発電電力量 (kWh) (B) (* 2)	差異 (kWh) (B) - (A)	CO ₂ 削減量 (kg-CO ₂) (* 3)
7 月	34	246.32	26,616,594	34,412,916	7,796,322	14,499,467
8 月						
9 月						
10 月						
11 月						
12 月						
合計	-	-	26,616,594	34,412,916	7,796,322	14,499,467

(* 1) 予想発電電力量はテクニカルレポートに記載の超過確率 50% (P50) の予想発電電力量を基に弊社で試算しています。

(* 2) 発電電力量は、SCADA システムで把握可能なデータを基に集計しています。

(* 3) CO₂削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。(環境省 HP 参考 <https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html>)

2. 2025 年 7 月の発電所別発電電力量実績

2025 年 7 月は、全般的に良好な日照量に恵まれたことに加え、出力制御の影響も軽微であったことから、本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ全体の発電電力量は 34,412,916kWh、予想発電電力量対比で 129.29%となりました。なお、発電所ごとの月次ベースの実績発電電力量が予想発電電力量を大きく

下回った場合においても、本投資法人は賃借人より基本賃料（予想賃料の 70%）を収受できる契約構造となっております。

2025 年 7 月				
発電所	パネル出力 (MW)	予想発電 電力量(kWh) (A)	発電電力量 (kWh) (B)	予実対比 (%) (B/A)
CS 志布志市発電所	1.22	127,901	145,810	114.00%
CS 伊佐市発電所	0.93	96,749	116,690	120.61%
CS 笠間市発電所	2.13	199,119	245,904	123.50%
CS 伊佐市第二発電所	2.01	222,096	222,300	100.09%
CS 湧水町発電所	1.75	184,177	196,380	106.63%
CS 伊佐市第三発電所	2.23	243,433	275,809	113.30%
CS 笠間市第二発電所	2.10	198,332	246,972	124.52%
CS 日出町発電所	2.57	300,019	399,569	133.18%
CS 芦北町発電所	2.35	273,762	315,531	115.26%
CS 南島原市発電所(東)、 同発電所(西)	3.93	460,680	569,359	123.59%
CS 皆野町発電所	2.45	236,536	267,667	113.16%
CS 函南町発電所	1.34	150,611	160,847	106.80%
CS 益城町発電所	47.69	5,230,514	6,533,200	124.91%
CS 郡山市発電所	0.64	60,833	84,790	139.38%
CS 津山市発電所	1.93	184,187	250,964	136.26%
CS 恵那市発電所	2.12	218,218	239,340	109.68%
CS 大山町発電所(A)、 同発電所(B)	27.30	2,670,538	4,144,499	155.19%
CS 高山市発電所	0.96	102,558	128,402	125.20%
CS 美里町発電所	1.08	103,252	135,725	131.45%
CS 丸森町発電所	2.19	187,719	258,193	137.54%
CS 伊豆市発電所	10.78	1,273,625	1,578,140	123.91%
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	267,697	334,333	124.89%
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	87,930	116,091	132.03%
CS 日出町第二発電所	53.40	5,721,211	7,691,400	134.44%
CS 大河原町発電所	7.52	744,904	915,740	122.93%
CS 福山市発電所	3.32	427,014	500,370	117.18%
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	1,037,499	1,318,600	127.09%
CS 嘉麻市発電所	2.24	227,983	283,919	124.54%
CS みやこ町犀川発電所	13.01	1,482,099	1,912,842	129.06%
CS 笠間市第三発電所	13.57	1,455,324	1,711,380	117.59%
CS 山口市発電所	1.11	143,001	186,730	130.58%
CS 佐倉市発電所	1.22	136,079	143,510	105.46%
CS 広島市鈴張発電所	17.46	2,023,424	2,632,700	130.11%
CS さくら市喜連川発電所	1.21	137,570	149,210	108.46%
ポートフォリオ合計	246.32	26,616,594	34,412,916	129.29%

3. 本投資法人の運用資産にかかる 2025 年 7 月の出力制御の実施状況

一般送配電事業者による出力制御の指示に基づき、各発電所（以下、「当該発電所」といいます。）において 2025 年 7 月中に以下のとおり出力制御が実施されました。

発電所	パネル 出力 (MW)	電力 管内	出力 制御 ルール	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	通期 合計
CS 志布志市発電所	1.22	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 伊佐市発電所	0.93	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 笠間市発電所※	2.13	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 伊佐市第二発電所	2.01	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 湧水町発電所	1.75	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 伊佐市第三発電所	2.23	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 笠間市第二発電所※	2.10	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 日出町発電所	2.57	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 芦北町発電所	2.35	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 南島原市発電所(東)、同 発電所(西)	3.93	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 皆野町発電所※	2.45	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 函南町発電所※	1.34	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 益城町発電所	47.69	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 郡山市発電所※	0.64	東北	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 津山市発電所	1.93	中国	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 恵那市発電所	2.12	中部	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS 大山町発電所(A)、 同発電所(B)	27.30	中国	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 高山市発電所	0.96	中部	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS 美里町発電所※	1.08	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 丸森町発電所	2.19	東北	無制限 無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 伊豆市発電所	10.78	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	北海道	無制限 無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	東北	無制限 無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 日出町第二発電所	53.40	九州	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 大河原町発電所	7.52	東北	無制限 無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 福山市発電所	3.32	中国	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	東北	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 嘉麻市発電所	2.24	九州	無制限 無補償	2	-	-	-	-	-	2
CS みやこ町犀川発電所	13.01	九州	無制限 無補償	2	-	-	-	-	-	2

CS 笠間市第三発電所※	13.57	東京	30 日	0	-	-	-	-	-	0
CS 山口市発電所	1.11	中国	無制限 無補償	0	-	-	-	-	-	0
CS 佐倉市発電所	1.22	東京	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS 広島市鈴張発電所	17.46	中国	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
CS さくら市喜連川発電所※	1.21	東京	360 時間	0	-	-	-	-	-	0
ポートフォリオ合計	246.32			4	-	-	-	-	-	4

(※はオンライン未対応発電所)

(注) 実施日数には代理制御を含みます。

4. 当月内出力制御による本投資法人の運用状況への影響

当月内出力制御による本投資法人の収益への影響は以下のとおりです。

2025年7月の本出力制御による実質逸失変動賃料収入(*4)	1,076千円
今期の2025年7月までの出力制御による累計逸失変動賃料収入 (今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想賃料収入に対する比率)	1,076千円 (0.02%)
(ご参考) 今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想発電量(P50(*5)) ベース、出力制御による予想発電量への影響を考慮前)に対する当該発電所の 当月実質逸失発電量の比率 (今期2025年7月までの累計実質逸失発電量の比率)	0.02% (0.02%)

(*4) 本投資法人が受け取る固定賃料は、月ごとにP50ベースでの想定発電量をもとに計算しています。本逸失変動賃料は、当該出力制御以外の日の発電量をP50で発電したと想定した際の逸失分となります。

(*5) 超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。)としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。本投資法人の保有資産の賃料は、基本賃料と実際の発電量がP50ベースで想定される想定発電量の70%を上回った場合に発生する実績連動賃料の組み合わせとなっています。

以 上

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.canadiansolarinfra.com>