



平成 30 年 9 月 25 日

各 位

会 社 名 北陸電力株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 金井 豊
(コード：9505 東証一部)
問合せ先 火力部火力業務チーム統括 (課長)
山田 真一
(TEL 076-441-2511)

七尾大田火力発電所 2 号機における火災の発生について

平成 30 年 9 月 22 日 21 時 54 分、七尾大田火力発電所 2 号機 (定格出力：70 万 kW) が作業のための発電停止に向けて出力降下していたところ、保護装置[※]の動作により自動停止しました。

ただちに現場を確認したところ、タービン付近からの火災を発見したため、速やかに消防などへ通報するとともに、消火器にて初期消火にあたりました。22 時 10 分に消防が到着し、消火活動を行い、平成 30 年 9 月 23 日 2 時 15 分に鎮火を確認しました。

この火災による負傷者および外部への影響はありません。
また火災の原因などについては現在調査中です。

なお、今回の火災による当社業績への影響については、現時点では不明ですが、今後詳細な調査を進めて明らかになった時点で、速やかにお知らせいたします。

地元の皆さまをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

以 上

※保護装置

機器の異常を検出し、安全に自動停止させる装置。

添付資料：七尾大田火力発電所 2 号機 概略図

